



УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

пл. Свободи, 5, Держпром, 9 під'їзд, 5 поверх, м. Харків, 61022, тел. (057) 705-21-38; факс (057) 705-21-41
E-mail: uzkh@kharkivoda.gov.ua

30.08.2023 № 03/3387

на № 1977 від 11.08.2023

Слобожанська селищна рада
Чугуївського району
Харківської області

На виконання доручення начальника Харківської обласної військової адміністрації О. СИНЕГУБОВА Департаментом житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу у межах компетенції розглянуто лист виконавчого комітету Слобожанської селищної ради Чугуївського району у частині питання можливості переведення мешканців багатоквартирних житлових будинків смт Слобожанське, де встановлені газові проточні водонагрівачі, на індивідуальне газове опалення.

З метою розгляду вказаного листа, Департамент звернувся із відповідним запитом до Харківської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» та отримав відповідь, що додається.

Додаток: на 1 арк. у 1 прим.

Заступник директора Департаменту –
начальник управління
паливно-енергетичного комплексу

Геннадій КРАВЧЕНКО

*Слава Україні!
Віримо в ЗСУ!*

Віктор Алієв (068) 09 08 378



ГАЗМЕРЕЖІ
ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ

ТОВ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

вул. Безлюдівська, 1, м. Харків,
Харківська обл., 61169, Україна
тел.: (057) 341-44-50, (057) 341-44-53
e-mail: office.kh@meresha.com.ua
Код за ЄДРПОУ 45051254

ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»

№ 13 / 01 / 2023 р.

на № _____ від « _____ » _____ 202_ р.

Заступнику директора Департаменту
начальнику управління
паливно-енергетичного комплексу Харківської
обласної військової адміністрації
Геннадію КРАВЧЕНКО

пл. Свободи, 5, Держпром, 9 під'їзду
5 поверх, м. Харків, 6102

Шановний пане Геннадію!

Харківською філією ТОВ «Газорозподільні мережі України» розглянуто Вашого лист №03/3079 від 15.08.2023р. щодо розгляду питання можливості встановлення індивідуального газового опалення в житлових будинках споживачів смт. Слобожанське Чугуївського району Харківської області, квартири яких оснащені газовими проточним водонагрівачами. По суті розглянутого питання повідомляємо про наступне.

Існуючі мережі газопроводів низького тиску смт. Слобожанське не розраховані на покриття витрат газу на індивідуальне опалення та гаряче водопостачання квартир багатоквартирних будинків селища. У зв'язку з цим, у споживачів природного газу низького тиску, особливо розташованих на ділянках, найбільш віддалених від ГРП, при улаштуванні поквартирного газового опалення, тиск газу на вводах у житлові будинки виявиться нижчим за нормативно допустимий. Тобто, у Харківській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» станом на сьогоднішній день, відсутня технічна можливість щодо подачі газу в додаткові обсягах для можливості встановлення індивідуального газового опалення в житлових будинках споживачів смт. Слобожанське Чугуївського району Харківської області, квартир яких оснащені газовими проточними водонагрівачами.

Для можливості прийняття рішень щодо встановлення індивідуального газового опалення в житлових будинках споживачів, квартири яких оснащені газовими проточним водонагрівачами, необхідно виконати гідравлічний розрахунок системи газопостачання смт. Слобожанське, як вуличних розподільних газопроводів низького тиску, так внутрішньобудинкових систем газопостачання кожного такого багатоквартирного житлового будинку з урахуванням додаткового навантаження.

Для виконання такого гідравлічного розрахунку, Замовнику необхідно звернутися до центру обслуговування клієнтів за адресою: м. Харків, вул. Безлюдівська, 1 та укласти договір з Харківською філією ТОВ «Газорозподільні мережі України» на виконання цих робіт

Головний інженер

Андрій СЕМІНАХІН

Юрій СЕМІКА
057 341 44 69