

УКРАЇНА
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРЕНЕРГО»
ЗМІЇВСЬКА ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ

Адреса: Балаклійське шосе 2, смт. Слобожанське, Чугуївський р-н,
Харківська обл., 63460
E-mail: kanc@zmtes.centrenergo.com
р/р UA80300465000000026004306872 в АТ «Ощадбанк» м.Київ
МФО 300465 код ЄДРПОУ 22927045

28.03.24р № 01/1705

На № _____ від _____

Щодо розташування модульних котелень

Слобожанському селищному голові
Дмитру ДІХТЯРЮ


Шановний Дмитро Миколайовичу!

Відповідно до протоколу №1 «Наради щодо обговорення питання по забезпеченню альтернативним опаленням споживачів селища Слобожанське Чугуївського району Харківської області» від 26 березня 2024р. повідомляємо, що розглянувши варіант альтернативного підключення модульних котелень для теплозабезпечення споживачів селища Слобожанське з внутриквартальним розташуванням котелень неефективний.

Частина внутриквартальних трубопроводів хоча і буде підключена до котелень, але залишиться у безвитратному режимі, що при низьких температурах зовнішнього повітря призведе до розморожування трубопроводів, та як наслідок – повної зупинки теплозабезпечення всього кварталу.

Виходячи з вище зазначеного, пропонуємо розглянути варіант встановлення двох модульних котелень потужністю по 10 МВт кожна (варіанти 5+5 МВт, 4+3+3МВт, та інш.) з розташуванням однієї біля теплопункту №1 (стара нитка) по вулиці Енергетиків, а другої – біля ГРП №2 кварталу №16 по вулиці Каштановій (нова нитка на 15 мікрорайон). Котельні мають бути приєднанні по мережній воді за секційними засувками. При даній схемі розташування котелень буде задіяно всі трубопроводи тепломережі селища Слобожанського, що унеможливить їх руйнацію, виключить застійні зони. Крім цього, при даному розташуванні, котельні будуть знаходитись як найближче до підключення до газу від ГРП №1 та ГРП №2. Схема розташування котелень додається.

Директор



Сергій ТАРУТІН

Виконавець: Басв С.В.
(095)271-88-68

