



**СЛОБОЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

РІШЕННЯ

22 вересня 2026 року

м.Слобожанське

№ 521

**Про погодження температурного графіку
регулювання відпуску теплової енергії від
газових модульних котелень № 1 та № 2
КП «Господар-2»**

З метою забезпечення сталого та безперебійного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери громади в осінньо-зимовий період, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 13, 20 Закону України «Про теплопостачання», та на підставі заяви КП «Господар-2» від 17.09.2026 року № 01-05/365, виконавчий комітет Слобожанської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Погодити температурний графік регулювання відпуску теплової енергії від газових модульних котелень № 1 та № 2 КП «Господар-2» на опалювальний період 2026-2027 років із розрахунковим режимом 95/70°C (для внутрішньої температури приміщень +18°C) (додається).
2. У разі виникнення аварійних ситуацій чи різких коливань температур оперативно коригувати режими роботи теплогенераційного обладнання.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира ЮНОШЕВА.

Слобожанський міський голова

Дмитро ДІХТЯР